

矿山企业安全检测情况汇总表

项目编号: AJ24-072

企业名称: 南丰县市山镇贯巢村高晒潺破山花岗岩矿

联系地址: 南丰县市山镇贯巢村

检测日期: 2024 年 05 月 16 日

联系人: 黄忠 电话: 13870480418

邮政编码: / 传真: /

Q/JXKJ-D106-2019

共 1 页第 1 页

序号	检测项目	参数及型号	报告编号	检测结果	整改意见
1	空压机	BK55-8GH	AJKJYF124-072-2024	合格	/
2	供配电	S13-M-630/10	AJKJGD46-BY124-072-2024	合格	/
		接地电阻	AJKJGD46-DJ(415-417)-072-2024	合格	/
/	/	/	/	/	/
备注	/				

检测单位: 江西省矿检安全科技有限公司

地 址: 江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号

电 话: 0791-85208323

邮政编码: 330030

安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2024年06月03日



南丰县市山镇贯巢村高晒潺破山花岗岩矿

现场检测情况的说明

一、矿山概况

南丰县市山镇贯巢村高晒潺破山花岗岩矿位于南丰县市山镇，生产规模为0.30万立方米/年，为露天+235m、+220m、+205m、+190m等4个台阶开采，矿区面积为0.0395平方公里，由4个拐点圈定，。开采矿种：饰面用花岗岩。采矿许可证号为：C3610002014127130139084;有效期:2014年12月12日至2024年06月12日。安全生产许可证:编号:(赣)FM安许证字(2020)F002号;有效期:2020年12月10日至2023年12月09日。矿山企业性质属有限责任公司

二、检测检验情况。

1. 检测检验项目

受南丰县明德石业有限公司委托，本次检测检验了南丰县市山镇贯巢村高晒潺破山花岗岩矿的下列项目。

- (1) 空气压缩机：BK55-8GH型螺杆式压缩机一台；
- (2) 变压器：S11-M-315/10电力变压器一台；
- (3) 接地装置。

2. 检测检验时间：2024年05月16日

3. 检测检验简介

(1) 检测检验资质能力

本公司取得了江西省安全生产监督管理局认定的安全生产检测检验机构资质证书，在有效期内。批准的检测检验项目包括提升机、提升绞车、井口井筒安全防护设施、罐笼、钢丝绳、通风系统、通风机、主排水系统及主排水泵、空气压缩机、供电系统等。本次承接的检测检验项目均在资质批准的检测检验能力范围之内。

(2) 检测检验依据的方法标准

本次检测检验依据的方法标准有GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》、AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第1部分：固定式空气压缩机》、《煤矿电气试验规程》(1983)煤生字第761号，具体见检

测检验报告。所依据的方法标准均为资质批准方法标准，检测检验按方法标准进行。

(3) 检测检验使用的仪器设备

本次检测检验使用的主要仪器设备有钢卷尺、振动检测仪、红外干湿计、空压机综合参数测试仪、智能数字大气压力计、数字接地电阻测试仪、绝缘电阻表、变比组别自动测试仪、直流电阻快速测试仪、中频直流高压发生器、交直流试验操作箱等。所用仪器均经过具有资质计量部门检定或校准，且在检定或校准周期内，符合 AQ8006-2018《安全生产检测检验机构能力的通用要求》及公司的管理体系要求。

4. 检测检验结果

根据现场检测检验的原始数据，或经计算验证，对照检测检验规范的要求，得出检验结论，形成检测检验报告。检测检验结果详情见检测检验报告。





赣 应 急 20 01

报告编号：AJKJYF124-072-2024

金属非金属矿山固定式空气压缩机 安全检测检验报告

委 托 单 位：南丰县明德石业有限公司

受 检 单 位：南丰县市山镇贯巢村高晒潺破山花岗岩矿

设 备 名 称：普瑞阿斯螺杆空气压缩机

型 号 规 格：BK55-8GH

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2024 年 05 月 16 日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323


传真：0791-85208323


金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF124-072-2024

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	南丰县明德石业有限公司		
	地址	南丰县市山镇商贸街		
设备名称		普瑞阿斯 螺杆空气压缩机	设备编号	/
规格型号		BK55-8GH	出厂日期	2019.11
制造单位		浙江开山压缩机股份有限公司		
设备状态		正常运行		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2024.05.16
检测检验地点		地表空压机房	检测检验周期	1 年
受检单位		南丰县市山镇贯巢村高晒潺破山花岗岩矿		
检测检验项目		空气压缩机		
检测检验依据		AQ2055-2016 《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分: 固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格		
检测检验组成员		李通 涂永生		
备注		/		

批准:  日期: 2024.06.03

审核:  日期: 2024.06.03

主检: 李通 日期: 2024.06.30



金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF124-072-2024

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电能综合测试仪	KJ374	±1.0 级 F.S	E20230900009
红外干湿计	KJ597	±2%读数 ±2℃	T20230600207
振动测试仪	KJ653	优于 5%±2 个字	M20240301265
钢卷尺	KJ028	2 级	L20240100189
数字转速表	KJ568	±0.05%+5	M20230600502
智能数字大气 压力计	KJ739	大气压力 0.5 级 大气温度±2.0℃ 空气湿度±3%RH	M20240100353
空压机综合参数 测试仪	KJ054	±0.5%	C20240100060
声级计	KJ639	±2	C20240100061

本页以下空白

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF124-072-2024

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

固定式空气压缩机基本信息					
空气压缩机铭牌参数			电机铭牌参数		
设备名称	普瑞阿斯 螺杆空气压缩机		电机名称	空压机专用 三相异步电动机	
设备型号	BK55-8GH		电机型号	YKQ180L3-2	
设备出厂编号	551911088		电机出厂编号	20159	
额定流量 (m³/min)	10		电机容量(kW)	55	
额定压力 (MPa)	0.8		额定电压(V)	380	
轴功率 (kW)	≤55		额定电流(A)	102.6	
额定转速 (r/min)	2936		转速(r/min)	2936	
出厂日期	2019.11		出厂日期	2019.10	
制造厂家	浙江开山压缩机股份 有限公司		制造厂家	山西电机制造 有限公司	
检测环境数据					
温度 (℃)	16.7	湿度(%RH)	58.9	气压 (hPa)	996.7
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	矿用产品安全标志	新安装空气压缩机应具有矿用产品安全标志。	/	/	2022 年 12 月以 前安装
2	安装环境	空气压缩机的储气罐，在地面应设在室外阴凉处，在井下应设在空气流畅处。在井下，储气罐应与空气压缩机有效隔离。	地面储气罐，设在室外阴凉处	合格	
3	安全保护	对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道，应安装安全防护装置。	有安装防护装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF124-072-2024

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	消防措施	空气压缩机安装地点应有消防器材。	有	合格	
5	值班机房噪声 (dB (A))	空气压缩机值班机房内工作位置噪声不得超过 85 dB (A)。	79.1	合格	空压机操作位
6	压缩机油闪点 (℃)	应使用闪点不低于 215℃ 的空气压缩机油。	234	合格	冷却液性能分析报告单
7	润滑系统密封	润滑系统不应有泄漏现象。	无	合格	
8	润滑油压力表	对于压力供油润滑的空气压缩机, 应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。	有	合格	
9	润滑油欠压保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油低于规定值时应报警或停车。	有	合格	
10	润滑油超温保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油回油温度超过 70℃ 时应自动停车。	有润滑油回油温度能自动停车	合格	
11	冷却系统	水冷式空气压缩机, 冷却系统的冷却水出水温度不超过 40℃, 水冷式空气压缩机, 装有冷却水断水停车保护装置; 风冷式空气压缩机, 风冷系统工作正常。	风冷系统工作正常	合格	
12	冷却器	活塞式空气压缩机的末级排气口应安装有冷却器,	/	/	螺杆式空压机不涉及
		冷却器出口应安装安全阀。	/	/	
13	储气罐安全装置	储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。	安装有安全阀、放水阀	合格	
14	截止阀和释放装置	储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门, 在储气罐出口和第一个截止阀之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的直径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。当采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。	无压力释放装置	/	储气罐出口安装移动高压软管

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF124-072-2024

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
15	储气罐压力表	储气罐上应装设能正确指示的压力指示仪表。	有	合格	
16	止回阀	活塞式空气压缩机与储气罐之间，应安装止回阀。	/	/	螺杆式空压机不涉及
17	放空管	储气罐应设放空管，放空管的出口应避免直对相关人员。	放空管的出口能避免直对相关人员	合格	
18	储气罐温度	储气罐内的温度应保持在 120℃ 以下，当超过 120℃ 时，装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。	20.5℃	合格	
19	系统压力表	公称容积流量大于 20m³/min 的空气压缩机在每一压缩级后安装压力指示仪表。	/	/	不涉及
		回转式空气压缩机和公称容积流量小于或等于 20m³/min 的活塞式空气压缩机在末级压缩级后安装压力指示仪表。	末级压缩级后安装压力指示仪表	合格	公称容积流量 10m³/min
20	排气压力 (MPa)	空气压缩机的末级排气压力应能达到公称排气压力。	0.8	合格	额定压力 0.8MPa
21	压力控制	空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置，能对排气压力实现自动控制。	能	合格	
22	出口安全阀	公称容积流量大于 20m³/min 的空气压缩机应在第一压缩级之后安装有安全阀，对于公称容积流量小于或等于 20m³/min 的空气压缩机应在末级压缩级之后安装有安全阀。	末级压缩级之后安装有安全阀	合格	
23	末级出口的安全阀	如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接，则可以只在储气罐上安装安全阀。当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门（止回阀除外）时，空气压缩机末排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。	空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接，储气罐上安装安全阀	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF124-072-2024

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
24	排气温度保护装置	活塞式空气压缩机应具备有排气温度的超温停车和报警功能, 超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃。	/	/	螺杆式空压机不涉及
		回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能, 超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。	有超温停车和报警功能, 温度限值 80℃	合格	
25	曲轴箱油温 (℃)	活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。	/	/	螺杆式空压机不涉及
26	停车复位	各种保护装置致使空气压缩机保护停车后, 应只能手动复位, 手动复位之前, 空气压缩机应不能自动启动。	只能手动复位	合格	
27	运转状态	各运动部件运行正常, 无异常现象。	运行正常	合格	
28	振动 (mm/s)	空气压缩机的振动应符合 GB/T7777 的规定。	2.4	合格	振动烈度 (mm/s) ≤7.1
29	转速 (r/min)	对于非变频调速控制的空气压缩机, 其主轴转速与额定值间偏差不应超过 ±3%。	2937	合格	偏差: +0.03%
30	容积流量 (m³/min)	标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e , Q _e 为压缩机铭牌容积流量。	标态容积流量 9.22	合格	Q _e =10 0.85Q _e =8.50
31	输入比功率 (kW /m³·min)	输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 T。	5.4	合格	风冷 ≤7.7
32	输入电流 (A)	驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。	94.62	合格	额定电流 102.6A
备注: /					

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF124-072-2024

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------





报告编号: AJKJGD46-BY124-072-2024

金属非金属矿山电力变压器 安全检测检验报告

委 托 单 位: 南丰县明德石业有限公司

受 检 单 位: 南丰县市山镇贯巢村高晒潺破山花岗岩矿

设 备 名 称: 全密封油浸式变压器

型 号 规 格: S13-M-630/10

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2024 年 05 月 16 日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323


传真：0791-85208323


金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告


报告编号: AJKJGD46-BY124-072-2024

共 6 页 第 1 页

委托单位	名称	南丰县明德石业有限公司		
	地址	南丰县市山镇南贸街		
设备名称		全密封油浸式变压器	设备编号	/
规格型号		S13-M-630/10	出厂日期	2024 年 2 月
制造单位		江西海瑞电气有限公司		
设备状态		正常		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2024 年 05 月 16 日
检测检验地点		矿区变电亭	检测检验周期	一年
受检单位		南丰县市山镇贯巢村高晒潺破山花岗岩矿		
检测检验项目		电力变压器		
检测检验依据		GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 《煤矿电气试验规程》(1983) 煤生字第 761 号 DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格 		
检测检验组成员		曾广福 李通		
备注		/		

批准: 
日期: 2024.06.03

审核: 
日期: 2024.06.03

主检: 
日期: 2024.06.03

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD46-BY124-072-2024

共 6 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
绝缘油介电强度测试仪	KJ095	$\pm (3\%RD+1kV)$ (RD 为读数值)	E20240100011
绝缘电阻表	KJ096	$\pm 3\%$	E20240100012
变比组别自动测试仪	KJ097	0.1 级、0.2 级、 0.3 级	E20240100013
直流电阻快速测试仪	KJ098	$0.2\% \pm 0.03\%FS$	E20240100014
中频直流高压发生器	KJ099	0.1kV、1 μ A	E20240100015
交直流试验操作箱	KJ101	1.5 级	E20240100016
红外干湿计	KJ597	$\pm 2\%$ 读数 $\pm 2^{\circ}C$	T20230600207

本页以下空白

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD46-BY124-072-2024

共 6 页 第 3 页

检测检验项目及结果

电力变压器基本信息				
型 式	S13-M-630/10	额定容量（kVA）		630
接线方式	Dyn11	额定电压 （V）	高压	10000
冷却方式	ONAN		低压	400
油 重(kg)	280	额定电流 （A）	高压	36.4
器 重(kg)	980		低压	909.4
总 重(kg)	1810	阻抗电压（%）		4.53
出厂编号	202402038	出厂日期		2024 年 2 月
地点	矿区变电亭	气候		晴
制造厂家	江西海瑞电气有限公司			

本页以下空白

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD46-BY124-072-2024

共 6 页 第 4 页

检测检验项目及结果

检测环境数据											
温度（℃）		29.6		湿度(%RH)		47.3		气压（kPa）		/	
检测检验项目											
序号	检验项目	检验标准				实测结果		单项判定	备注		
1	绝缘电阻（MΩ） 吸收比	1. 绝缘电阻换算至同一温度下，与前一次测试的结果应无明显变化。当测量温度不同时，绝缘电阻值换算式：R2=R1×1.5（t1-t2）/10 式中 R1、R2 分别为温度 t1、t2 时的绝缘电阻值。 2. 容量在 500kVA 及以上的变压器应测量吸收比（R60/R15），其标准是：10～30℃时一般不低于 1.3。				高压对低压及地： R60：2498MΩ R15：1864MΩ 吸收比：1.34 低压对高压及地： R60：2498MΩ R15：1887MΩ 吸收比：1.32 高低压对地： R60：2498MΩ R15：1887MΩ 吸收比：1.32		合格	/		
2	绕组的泄漏电流（μA）	1. 泄漏电流试验电压标准：				12.4		合格	试验电压 10kV		
线圈额定电压（kV）		3	6～15	20～35	35 以上						
直流试验电压（kV）		5	10	20	40						
2. 泄漏电流值：											
额定电压（kV）	试验电压（kV）	各种温度（℃）泄漏电流值（μA）									
		10℃	20℃	30℃	40℃						
1.2～8	5	25	46	65	100						
6～15	10	45	72	114	180						
3. 320kVA 及以下不做此项试验，35kV 及以上做此项试验。											

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD46-BY124-072-2024

共 6 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准										实测结果		单项判定	备注
3	交流耐压试验 (kV)	1. 油浸变压器试验电压值: (kV)										试验电压 26kV, 1 分钟无异常		合格	运行中 变压器
		额定电压 (kV)	0.7 以下	1.5	2	3	6	10	15	20	35				
		新装和大修后试验电压 (kV)	4	10	10	15	21	30	38	47	72				
		运行中试验电压 (kV)	3	7	8	13	19	26	34	41	64				
		2. 非标产品 (包括老旧变压器) 运行中试验电压值: (kV)										/		/	/
		额定电压 (kV)	0.7 以下	1.5	2	3	6	10	15	20	35				
		试验电压 (kV)	2	5	7	12	17	24	31	38	59				
		3. 干式的、井下的、或降低绝缘的变压器交流耐压实验电压值:										/		/	/
		额定电压 (kV)	0.7 以下		2		3		6		10				
试验电压 (kV)	2		7		10		16		24						
4	绕组的直流电阻	1. 1600kVA 以上变压器, 各项绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的 2%, 无中性点引出的绕组, 线间差别不应大于三相平均值的 1%; 2. 1600kVA 及以下变压器, 相间差别不应大于三相平均值的 4%, 线间差别不应大于三相平均值的 2%; 3. 与以前相同部位测得值比较, 其变化不应大于 2%。										高压侧	+0.56%	合格	/
												低压侧	+0.91%		
												5	变压比测定	1. 各分接的电压比与铭牌值相比应无明显差别, 且符合规律; 2. 35kV 以下, 电压比小于 3 的变压器电压比允许偏差为 ±1%; 其它所有变压器: 额定分接电压比允许偏差为 ±0.5%, 其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值 (%) 的 1/10 以内, 但偏差不得超过 ±1%。	
BC/bc	24.994 偏差: -0.02%														
AC/ac	24.993 偏差: -0.03%														
6	绝缘油耐压试验 (kV)	击穿电压要求										运行中的油, 击穿电压 39.8kV		合格	额定电压 10kV
		额定电压 (kV)		新油及再生油				运行中的油							
		≤15		≥25				≥20							
		20~35		≥35				≥30							
备注: /															

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD46-BY124-072-2024

共 6 页 第 6 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------





赣 应急 20 01

报告编号: AJKJGD46-DJ(415-417)-072-2024

金属非金属矿山接地装置 安全检测检验报告

委 托 单 位: 南丰县明德石业有限公司

受 检 单 位: 南丰县市山镇贯巢村高晒潺破山花岗岩矿

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2024 年 05 月 16 日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD46-DJ(415-417)-072-2024 共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	南丰县明德石业有限公司		
	地址	南丰县市山镇南贸街		
设备名称		接地装置	设备编号	/
规格型号		/	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		/		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2024 年 05 月 16 日
检测检验地点		矿区变电亭	检测检验周期	一年
受检单位		南丰县市山镇贯巢村高晒潺破山花岗岩矿		
检测检验项目		接地装置		
检测检验依据		GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 DL/T475-2017《接地装置特性参数测量导则》 《煤矿电气试验规程》(1983)煤生字第 761 号		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格 2024 年 06 月 03 日		
检测检验组成员		曾广福 李通		
备注		/		

批准: 刘小勇 日期: 2024.06.03

审核: 李伟 日期: 2024.06.03

主检: 曾广福 日期: 2024.06.03

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD46-DJ(415-417)-072-2024

共 4 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
数字式接地电阻测试仪	KJ636	$\pm (1\%+0.01\Omega)$ $\pm (1.5\%+0.1\Omega)$	E20240100024
红外干湿计	KJ597	$\pm 2\%$ 读数 $\pm 2^{\circ}\text{C}$	T20230600207

本页以下空白

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD46-DJ(415-417)-072-2024

共 4 页 第 4 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------

