

矿山企业安全检测情况汇总表

项目编号: AJ24-111

检测日期: 2024 年 7 月 19 日

企业名称：中盐新干盐化有限公司

联系人: 彭放九 电话: 13879617650

联系地址：江西省新干县大洋洲镇

邮政编码: _____ / 传真: _____ /

Q/JXKJ-D106-2019

共 1 页第 1 页

[illegible]

检测单位: 江西省矿检安全科技有限公司
地址: 江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号
传真: 0791-85208323
邮政编码: 330030

安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2024年7月25日





赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJGD75-DJ(706-789)-111-2024

金属非金属矿山接地装置 安全检测检验报告

委 托 单 位: 中盐新干盐化有限公司

受 检 单 位: 中盐新干盐化有限公司

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2024 年 7 月 19 日

江西省矿检安全科技有限公司

报告专用章



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区昌南工业园昌南五路一号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(706-789)-111-2024

共 12 页 第 1 页

委托单位	名称	中盐新干盐化有限公司		
	地址	江西省新干县大洋洲镇		
设备名称		/	设备编号	/
规格型号		/	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		正常		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2024.7.19
检测检验地点		见本页备注	检测检验周期	一年
受检单位		中盐新干盐化有限公司		
检测检验项目		接地装置		
检测检验依据		GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 DL/T475-2017《接地装置特性参数测量导则》 《煤矿电气试验规程》(1983)煤生字第761号		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格  2024年7月25日		
检测检验组成员		曹伟、刘航宏		
备注		检测范围:采卤厂、制盐厂、制盐厂卤水净化工段、热电厂、物流配送中心电气设备接地电阻及绝缘电阻。		

批准: 杨明 审核: 刘航宏 主检: 曹伟

日期: 2024.7.25 日期: 2024.7.25 日期: 2024.7.25

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(706-789)-111-2024

共 12 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
数字式接地电阻测试仪	KJ636	$\pm (1\%+0.01\Omega)$; $\pm (1.5\%+0.1\Omega)$;	E20240100024
绝缘电阻测试仪	KJ533	$\pm 3\%$	E20240400458
红外干湿计	KJ672	$\pm 2.0\% \pm 1$ 个字	T20240100056

本页以下空白

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(706-715)-111-2024

检测检验项目及结果

检测环境数据							
温度（℃）		28.5-37.2	湿度（%RH）	57.2-68.3	气压（kPa）	/	
检测检验项目							
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻（Ω）		绝缘电阻（MΩ）	单项判定
				测量值	技术要求		
1	AJKJGD75-DJ706-111-2024	采卤车间主接地极	/	0.62		/	合格
2	AJKJGD75-DJ707-111-2024	1#采卤泵电机	ZY/XG-CL-P-101-1	0.71		21	合格
3	AJKJGD75-DJ708-111-2024	2#采卤泵电机	ZY/XG-CL-P-102-2	0.67		37	合格
4	AJKJGD75-DJ709-111-2024	3#采卤泵电机	ZY/XG-CL-P-103-3	0.83		29	合格
5	AJKJGD75-DJ710-111-2024	4#采卤泵电机	ZY/XG-CL-P-104-4	0.59	≤4	35	合格
6	AJKJGD75-DJ711-111-2024	5#采卤泵电机	ZY/XG-CL-P-105-5	0.64		42	合格
7	AJKJGD75-DJ712-111-2024	6#采卤泵电机	ZY/XG-CL-P-106-6	0.57		48	合格
8	AJKJGD75-DJ713-111-2024	采卤车间电力变压器	PA/EB-TB-T-101	0.53		1260	合格
9	AJKJGD75-DJ714-111-2024	输卤车间主接地极	/	1.06		/	合格
10	AJKJGD75-DJ715-111-2024	1#输卤泵电机	ZY/XG-CL-P-203-1	1.13		16	合格

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(716-725)-111-2024

检测检验项目及结果

检测检验项目								
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻(Ω)		绝缘电阻(MΩ)		单项判定
				测量值	技术要求	测量值	技术要求	
11	AJKJGD75-DJ716-111-2024	2#输卤泵电机	PA/EB-TB-P-203-2	1.09	≤4	23	≥0.5	合格
12	AJKJGD75-DJ717-111-2024	3#输卤泵电机	PA/EB-TB-P-203-3	1.12		18		合格
13	AJKJGD75-DJ718-111-2024	泥浆桶接地	/	1.27		/		合格
14	AJKJGD75-DJ719-111-2024	絮凝剂泵电机	ZY/XG-JH-P-110	1.41		29		合格
15	AJKJGD75-DJ720-111-2024	纯碱液泵电机	ZY/XG-JH-P-109	1.38		34		合格
16	AJKJGD75-DJ721-111-2024	原卤泵电机	ZX/XG-JH-P-101A	0.77		52		合格
17	AJKJGD75-DJ722-111-2024	原卤泵电机	ZX/XG-JH-P-101B	0.82		43		合格
18	AJKJGD75-DJ723-111-2024	清卤泵电机	ZY/XG-JH-P-104A	0.75		37		合格
19	AJKJGD75-DJ724-111-2024	清卤泵电机	ZY/XG-JH-P-104B	0.64		41		合格
20	AJKJGD75-DJ725-111-2024	卤水净化室变压器	ZY/XG-JH-DY-104	0.72		1185		合格

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(726-735)-111-2024

检测检验项目及结果

检测检验项目								
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻(Ω)		绝缘电阻(MΩ)		单项判定
				测量值	技术要求	测量值	技术要求	
21	AJKJGD75-DJ726-111-2024	卤水泵电机	ZY/XG-JH-P-103A	0.86	≤4	30	≥0.5	合格
22	AJKJGD75-DJ727-111-2024	卤水泵电机	ZY/XG-JH-P-103B	0.81		22		合格
23	AJKJGD75-DJ728-111-2024	碱液泵电机	ZY/XG-JH-P-107	0.84		16		合格
24	AJKJGD75-DJ729-111-2024	反应沉清桶	ZY/XG-JH-T-102A	0.91		/		合格
25	AJKJGD75-DJ730-111-2024	反应沉清桶	ZY/XG-JH-T-102B	0.89		/		合格
26	AJKJGD75-DJ731-111-2024	清卤桶	ZY/XG-JH-T-103	0.83		/		合格
27	AJKJGD75-DJ732-111-2024	热电厂发电机	PA/SP-SE-202	0.66		/		合格
28	AJKJGD75-DJ733-111-2024	锅炉给水泵电机	ZY/XG-RD-209(1#)	0.72		154		合格
29	AJKJGD75-DJ734-111-2024	锅炉给水泵电机	ZY/XG-RD-209(2#)	0.73		165		合格
30	AJKJGD75-DJ735-111-2024	热电厂低压配电室	/	0.67		/		合格

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD75-DJ(736-745)-111-2024

检测检验项目及结果

检测检验项目								
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻(Ω)		绝缘电阻(MΩ)		单项判定
				测量值	技术要求	测量值	技术要求	
31	AJKJGD75-DJ736-111-2024	热电厂 0#变压器	SGR10-1250	1.17	≤4	1538	≥0.5	合格
32	AJKJGD75-DJ737-111-2024	热电厂 1#变压器	SGR10-1250	1.25		1624		合格
33	AJKJGD75-DJ738-111-2024	冲洗泵电机	ZY/XG-ZY-P-602A	1.28		19		合格
34	AJKJGD75-DJ739-111-2024	冲洗泵电机	ZY/XG-ZY-P-602B	1.26		23		合格
35	AJKJGD75-DJ740-111-2024	洗水泵电机	ZY/XG-ZY-P-601A	0.97		21		合格
36	AJKJGD75-DJ741-111-2024	洗水泵电机	ZY/XG-ZY-P-601B	1.08		28		合格
37	AJKJGD75-DJ742-111-2024	循环泵电机	ZY/XG-ZY-P-304	1.02		36		合格
38	AJKJGD75-DJ743-111-2024	循环泵电机	ZY/XG-ZY-P-301	1.06		30		合格
39	AJKJGD75-DJ744-111-2024	硝浆泵电机	ZY/XG-ZY-P-501A	1.34	≤4	32		合格
40	AJKJGD75-DJ745-111-2024	硝浆泵电机	ZY/XG-ZY-P-501B	1.35		23		合格

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(746-755)-111-2024

检测检验项目及结果

检测检验项目								
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻(Ω)		绝缘电阻(MΩ)		单项判定
				测量值	技术要求	测量值	技术要求	
41	AJKJGD75-DJ746-111-2024	冷凝水泵电机	ZY/XG-ZY-P-306A	0.87	≤4	21	≥0.5	合格
42	AJKJGD75-DJ747-111-2024	冷凝水泵电机	ZY/XG-ZY-P-306B	0.89		35		合格
43	AJKJGD75-DJ748-111-2024	硝甩后液泵电机	ZY/XG-ZY-P-502A	0.85		31		合格
44	AJKJGD75-DJ749-111-2024	硝甩后液泵电机	ZY/XG-ZY-P-502B	0.87		17		合格
45	AJKJGD75-DJ750-111-2024	密封水泵电机	ZY/XG-ZY-P-603A	0.80		23		合格
46	AJKJGD75-DJ751-111-2024	密封水泵电机	ZY/XG-ZY-P-603B	0.82		24		合格
47	AJKJGD75-DJ752-111-2024	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-307A	0.83		22		合格
48	AJKJGD75-DJ753-111-2024	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-307B	0.80		18		合格
49	AJKJGD75-DJ754-111-2024	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-308A	0.79		27		合格
50	AJKJGD75-DJ755-111-2024	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-308B	0.77		16		合格

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD75-DJ(756-765)-111-2024

检测检验项目及结果

检测检验项目								
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻(Ω)		绝缘电阻(MΩ)		单项判定
				测量值	技术要求	测量值	技术要求	
51	AJKJGD75-DJ756-111-2024	转料泵电机		0.83	≤4	19	≥0.5	合格
52	AJKJGD75-DJ757-111-2024	转料泵电机		0.86		31		合格
53	AJKJGD75-DJ758-111-2024	盐浆泵电机		0.84		21		合格
54	AJKJGD75-DJ759-111-2024	盐浆泵电机		0.88		23		合格
55	AJKJGD75-DJ760-111-2024	盐甩后液泵		0.82		34		合格
56	AJKJGD75-DJ761-111-2024	盐甩后液泵		0.81		40		合格
57	AJKJGD75-DJ762-111-2024	循环泵电机		0.75		26		合格
58	AJKJGD75-DJ763-111-2024	循环泵电机		0.78		17		合格
59	AJKJGD75-DJ764-111-2024	循环泵电机		0.83		19		合格
60	AJKJGD75-DJ765-111-2024	冷凝泵电机		0.76		28		合格

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD75-DJ(766-775)-111-2024

检测检验项目及结果

检测检验项目								
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻(Ω)		绝缘电阻(MΩ)		单项判定
				测量值	技术要求	测量值	技术要求	
61	AJKJGD75-DJ766-111-2024	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-207B	0.79	≤4	25	≥0.5	合格
62	AJKJGD75-DJ767-111-2024	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-208A	0.75		32		合格
63	AJKJGD75-DJ768-111-2024	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-208B	0.74		28		合格
64	AJKJGD75-DJ769-111-2024	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-206A	0.78		25		合格
65	AJKJGD75-DJ770-111-2024	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-206B	0.77		23		合格
66	AJKJGD75-DJ771-111-2024	卤水转料泵电机	ZY/XG-ZY-P-205A	0.82		20		合格
67	AJKJGD75-DJ772-111-2024	卤水转料泵电机	ZY/XG-ZY-P-205B	0.84		15		合格
68	AJKJGD75-DJ773-111-2024	原料卤水泵	ZY/XG-ZY-P-200A	0.86	/	18		合格
69	AJKJGD75-DJ774-111-2024	原料卤水泵	ZY/XG-ZY-P-200B	0.85		16		合格
70	AJKJGD75-DJ775-111-2024	制盐厂低压控制室	/	0.80		/		合格

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD75-DJ(776-785)-111-2024

检测检验项目及结果

检测检验项目									
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻(Ω)		绝缘电阻(MΩ)		单项判定	
				测量值	技术要求	测量值	技术要求		
71	AJKJGD75-DJ776-111-2024	制盐厂 1#变压器	S11-2000	0.75	≤4	964	≥0.5	合格	
72	AJKJGD75-DJ777-111-2024	制盐厂 2#变压器	S13-2000	0.79		1052		合格	
73	AJKJGD75-DJ778-111-2024	热电厂 高压配电室	/	2.62		/		合格	
74	AJKJGD75-DJ779-111-2024	锅炉一次风机	PA/SP-SP-AM-102	2.73		72		合格	
75	AJKJGD75-DJ780-111-2024	锅炉二次风机	PA/SP-SP-AM-103	2.77		75		合格	
76	AJKJGD75-DJ781-111-2024	背光式汽轮机	PA/SP-SP-P-201	2.38		/		合格	
77	AJKJGD75-DJ782-111-2024	脱硫塔风机电机	YKK560-6(2935)	2.40		54		合格	
78	AJKJGD75-DJ783-111-2024	皮带给煤机	ZY/XG-RD-111A	2.53		18		合格	
79	AJKJGD75-DJ784-111-2024	皮带给煤机	ZY/XG-RD-111B	2.57		11		合格	
80	AJKJGD75-DJ785-111-2024	皮带给煤机	ZY/XG-RD-111C	2.61		17		合格	

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(706-789)-111-2024

共 12 页 第 12 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------

