

矿山企业安全检测情况汇总表

项目编号: AJ23-118

检测日期: 2023 年 09 月 07 日

企业名称: 江西乐平万年青水泥有限公司塘坞石灰岩矿

联系人: 查长青

电话: 13979803801

联系地址：江西省乐平市塔前镇界首村

邮政编码: _____

传真: _____

Q/JXKJ-D106-2019

共 1 页第 1 页

序号	检测项目	参数及型号	报告编号	检测结果	存在问题与整改意见
1	露天矿山边坡	/	AJKJLB47-118-2023	合格	/
2	电力变压器	SCB11-2000/10	AJKJGD57-BY171-118-2023	合格	/
/	/	/	/	/	/
备注					

检测单位: 江西省矿检安科技有限公司
地址: 江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号
传真: 0791-85208323
电话: 0791-85208323
邮政编码: 330030



安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。


三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2023年09月10日





赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJGD57-BY171-118-2023

金属非金属矿山电力变压器 安全检测检验报告

委 托 单 位: 江西乐平万年青水泥有限公司

受 检 单 位: 江西乐平万年青水泥有限公司塘坞石灰岩矿

设 备 名 称: 干式电力变压器

型 号 规 格: SCB11-2000/10

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023 年 09 月 07 日

江西省矿检安全科技有限公司

报告专用章




金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD57-BY171-118-2023

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	江西乐平万年青水泥有限公司		
	地址	江西省乐平市涌山镇		
设备名称	干式电力变压器	设备编号	/	
规格型号	SCB11-2000/10	出厂日期	2020 年 11 月	
制造单位	科润智能控制股份有限公司			
设备状态	正常			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023 年 09 月 07 日	
检测检验地点	粗破高低压电力室	检测检验周期	一年	
受检单位	江西乐平万年青水泥有限公司塘坞石灰岩矿			
检测检验项目	电力变压器			
检测检验依据	GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 《煤矿电气试验规程》(1983) 煤生字第 761 号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格  2023 年 09 月 10 日			
检测检验组成员	李通 刘航宏 邓小龙			
备注	/			

批准: 审核: 

主检: 李通

日期: 2023.09.10

日期: 2023.09.10

日期: 2023.09.10

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD57-BY171-118-2023

共 5 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
绝缘电阻表	KJ096	±3%	E20230100028
变比组别自动 测试仪	KJ097	0.1 级、0.2 级、 0.3 级；	E20230100029
直流电阻快速 测试仪	KJ098	0.2%±0.03%FS	E20230100030
中频直流高压 发生器	KJ099	0.1kV、1μA	E20230100031
交直流试验 操作箱	KJ101	1.5 级	E20230100032
红外干湿计	KJ597	±2.0%± 1 个字	T20230600207

本页以下空白

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD57-BY171-118-2023

共 5 页 第 3 页

检测检验项目及结果

电力变压器基本信息						
型 式	SCB11-2000/10		额定容量 (KVA)		2000	
接线方式	Dyn11		额定电压 (V)	高压	10000	
冷却方式	AN/AF			低压	400	
油 重(kg)	/		额定电流 (A)	高压	115.5	
器 重(kg)	/			低压	2886.8	
总 重(kg)	4720		阻抗电压 (%)		6.40	
出厂编号	420200904		出厂日期		2020 年 11 月	
地点	粗破高低压电力室		气候		晴	
制造厂家	科润智能控制股份有限公司					
检测环境数据						
温度 (℃)	28.6	湿度(%RH)	52.4	气压 (kPa)	/	
检测检验项目						
序号	检验项目	检验标准	实测结果		单项判定	备注
1	绝缘电阻 (MΩ) 吸收比	1. 绝缘电阻换算至同一温度下, 与前一次测试的结果应无明显变化。当测量温度不同时, 绝缘电阻值换算式: $R_2=R_1 \times 1.5(t_1-t_2)/10$ 式中 R1、R2 分别为温度 t1、t2 时的绝缘电阻值。 2. 容量在 500kVA 及以上的变压器应测量吸收比 (R60/R15), 其标准是: 10~30℃ 时一般不低于 1.3。	绝缘电阻	高压对低压及地 R60:2480MΩ R15:1840MΩ 吸收比:1.35 低压对高压及地: R60:2430MΩ R15:1820MΩ 吸收比:1.34 高低压对地: R60:2450MΩ R15:1850MΩ 吸收比:1.32	合格	

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD57-BY171-118-2023

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容
-------	-------

